

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 06-55/ЭЛ-22 от 27 апреля 2022 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория юридического лица - **Общество с ограниченной ответственностью "Электро Строй Монтаж Автоматика"** ИНН 7811480174, юридический/фактический адрес: 192174, Санкт-Петербург город, Шелгунова улица, дом 7, корпус 1 литер А, помещение 25Н, допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до и выше 1000 В**.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до 10 кВ).
2. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 10 кВ).
3. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
4. Измерение напряжения прикосновения.
5. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
6. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
7. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
8. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
9. Измерение средней освещенности открытого пространства и улиц, средней освещенности помещений светильниками искусственного освещения в соответствии с ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».
10. Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до 10 кВ).
11. Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения.
12. Испытание электрооборудования (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
13. Испытание кабельных линий с бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
14. Испытание кабельных линий с экструдированной изоляцией (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
15. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 10 кВ).
16. Измерение коэффициента трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Свидетельство выдано на основании акта №06-1389/РД-146 от 27.04.2022 комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 17.06.2021 № ПР-240-292-о.

Срок действия свидетельства установлен до 26 апреля 2025 года.

И.о. заместителя руководителя

В.В. Хренов

М.П.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199178
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

«Утверждаю»

Председатель комиссии


Д.Г. Гринь
«27» апрель 2022 г.


Общество с ограниченной
ответственностью "Электро Строй
Монтаж Автоматика"

192174, Санкт-Петербург город,
Шелгунова улица, дом 7, корпус 1
литер А, помещение 25Н,
ИНН - 7811480174,
ОГРН - 1109847029270

Вх. № 240/12014 от 06.04.2022 г.

**АКТ ДОПУСКА
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) - ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

«27» апрель 2022г.

№ 06-1389 /РД-146

Санкт-Петербург

Комиссия Северо-Западного управления Ростехнадзора в составе:
- председатель комиссии – начальник отдела по государственному энергетическому надзору Гринь Д.Г.;

- члены комиссии: главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору Бурасов И.А.; главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору Свиринов В.В.,

в соответствии с «Инструкцией о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) - электролабораторий», введенной в действие информационным письмом Минэнерго РФ № 32-01-04/55 от 13.03.2001, рассмотрев заявление

Общество с ограниченной ответственностью «Электро Строй Монтаж
Автоматика»

(наименование собственника (владельца))

о регистрации электролаборатории и представленные документы, установила:

1.1.Наличие приборов и оборудования для выполнения заявленных испытаний и измерений: